



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307721671

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
上海天毅行智能电气有限公司嘉兴分公司
浙江省嘉兴市秀洲区高照街道中山西路2777号浙江天正智能电器有限公司内2#厂房3F东侧

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

TGWG-6300;额定绝缘电压(Ui):1250V;额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;额定工作电压(Ue):AC400V,AC690V;额定电流(In):4000A,4900,5000A,5900A,6300A;过电流脱扣器类型:电子式;额定运行短路分断能力(Ics):100kA(AC400V),85kA(AC690V);额定极限短路分断能力(Icu):120kA(AC400V),85kA(AC690V);额定短时耐受电流(Icw):100kA/1s(AC400V),85kA/1s(AC690V);适用频率:50/60Hz;选择性类别:B;极数:3P,4P;产品适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年11月11日 有效期至:2029年10月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

