



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307721670

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
上海天毅行智能电气有限公司嘉兴分公司
浙江省嘉兴市秀洲区高照街道中山西路 2777 号浙江天正智能电器有限公司内 2# 厂房 3F 东侧

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

TGWK-6300; 额定绝缘电压(Ui):1250V; 额定冲击耐受电压(Uimp):12kV; 额定工作电压(Ue): AC400V, AC690V; 额定电流(In): 4000A, 4900, 5000A, 5900A, 6300A; 过电流脱扣器类型: 电子式; 额定运行短路分断能力(Ics): 100kA(AC400V), 85kA(AC690V); 额定极限短路分断能力(Icu): 120kA(AC400V), 85kA(AC690V); 额定短时耐受电流(Icw): 100kA/1s(AC400V), 85kA/1s(AC690V); 适用频率: 50/60Hz; 选择性类别: B; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 11 月 11 日 有效期至: 2029 年 10 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

