



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2020CCC0302-3459017

产品名称: 隔离器

型号: HD11-□/□□□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



| | |
|--|--|
| <p>样品名称: 隔离器</p> <p>型 号: HD11-□/□□□</p> <p>样品数量: 13 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2020.04.17</p> <p>完成日期: 2020.04.28</p> | <p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p> |
| <p>试验结论: 合格</p> | |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HD11-□/□□□; Ue: AC380V/400V/415V/690V; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ie: 63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A; Ith: 100A、200A、250A; Icw: 5kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 2P、3P、4P</p> | |
| <p>签发人: 徐亮</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2020.04.28</p> | |
| <p>备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 变更内容详见第 6 页;2. 原证书编号为: 2012010304570702;3. 原报告编号为: 00901-A2013CCC0305-1596890 C009-A2012CCC0305-1384071 (上海电器设备检测所); C-14201-DC182356(中检质技检验检测科学研究院有限公司); <p>根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。</p> | |

报告组成

| 报告内容 | 有无 | 页数 | 编号 |
|------------|----|----|------------------|
| 封面 | √ | 1 | C-14201-DC200932 |
| 首页 | √ | 1 | C-14201-DC200932 |
| 报告组成 | √ | 1 | C-14201-DC200932 |
| 安全型式试验报告 | √ | 38 | C-14201-DC200932 |
| 电磁兼容型式试验报告 | | | |
| 封底 | √ | 1 | |

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2020CCC0302-3459017

样品名称: 隔离器

型号规格: HD11-□/□□□□

样品数量: 13 台

样品生产序号: /

收样日期: 2020.04.17

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业
区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道
288 号

试验依据标准: GB/T14048.3-2017 《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD11-□/□□□□; Ue: AC380V/400V/415V/690V; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ie: 63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A; Ith: 100A、200A、250A; Icw: 5kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 2P、3P、4P

主检: 上官培素 签名:  日期: 2020.04.28

审核: 魏益松 签名:  日期: 2020.04.28

签发: 徐 亮 签名:  日期: 2020.04.28

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2020 年 04 月 28 日

检验检测专用章

备注

试品编号:

| | | | |
|----------|--------------|------|----|
| #1~#3: | HD11-250/48B | 250A | 4P |
| #4~#5: | HD11-125/48B | 125A | 4P |
| #6~#7: | HD11-63/48B | 63A | 4P |
| #9~#10: | HD11-250/28B | 250A | 2P |
| #11~#13: | HD11-63/28B | 63A | 2P |